

CERTYFIKAT Nr 72/20/Z**uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Miejsce produkcji: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica


Nazwa wyrobu: Puszki instalacyjne, izolacyjne, odgałęźne, naścienne, z zamocowanymi zaciskami typ 854 model ONH-4A5, typ 855 model ONH-4B5
400V, 4 mm², -5°C ÷ +60°C, IP44, IP67

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**PN-EN 60670-22:2009 (IDT EN 60670-22:2006), PN-EN 60670-1:2007+IS1:2009+A1:2013
(IDT EN 60670-1:2005/IS1:2009/A1:2013)****Ocenę zgodności dokonano na podstawie:**


- Sprawozdania z badań nr B/2020/156/1-2 z dnia 10.06.2020 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 55/2020 z dnia 17.06.2020 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 24.06.2020 r. do 23.06.2023 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 24.06.2020 r.